



LCIE

(A1) ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
LCIE 02 ATEX 6212X du 13 décembre 2002

(A1) EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
LCIE 02 ATEX 6212X dated December 13th, 2002

AVENANT 02 ATEX 6212X / 02

VARIATION 02 ATEX 6212X / 02

(A2) DESIGNATION DE L'EQUIPEMENT OU DU
SYSTEME DE PROTECTION :

(A2) NAME OF EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM :

Système d'interconnexion et de terminaison
Type : FCS-MB... et FCS-MBT

Interconnection blocks and terminator assembly
Type : FCS-MB... and FCS-MBT

Matériel certifié :

- Megablocks : FCS-MB2 FCS-MB2-T
FCS-MB4 FCS-MB4-T
FCS-MB8 FCS-MB8-T
FCS-MB10 FCS-MB10-T
- Megablock Terminator : FCS-MBT

Certified equipments :

- Megablocks : FCS-MB2 FCS-MB2-T
FCS-MB4 FCS-MB4-T
FCS-MB8 FCS-MB8-T
FCS-MB10 FCS-MB10-T
- Megablock Terminator : FCS-MBT

Demandeur : RELCOM Inc.

Applicant : RELCOM Inc.

(A3) OBJET DE L'AVENANT, DESCRIPTION DE
L'APPAREIL OU DU SYTEME DE PROTECTION :

(A3) SUBJECT OF THE VARIATION, DESCRIPTION OF
EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM :

- Modifications mineures des circuits électroniques,
- Suppression d'une capacité C2 de 0,1 µF, pour le modèle FCS-MBT,
- Ajout du modèle FCS-MB10,
- Suppression des modèles en -L.

- Minor modifications on the circuitry,
- Removal of the C2 capacity (0,1 µF) from the FCS-MBT version,
- Addition of a FCS-MB10 version,
- Removal of the -L versions.

Le marquage et les paramètres électriques restent inchangés.

The marking and the electric parameters are unchanged.

(A4) DOCUMENTS DESCRIPTIFS :

(A4) DESCRIPTIVE DOCUMENTS :

Dossier technique n° 500-214 rév B du 18 juin 2004.
Ce dossier comprend 18 rubriques (52 pages).

Certification file No 500-214 rev B dated June 18th, 2004.
This file includes 18 items (52 pages).

(A5) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION
SURE :

(A5) SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE :

Inchangées.

Unchanged

(A6) EXIGENCES ESSENTIELLES EN CE QUI
CONCERNE LA SECURITE ET LA SANTE :

(A6) ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUI-
REMENTS :

Inchangées.

Unchanged.

Fontenay-aux-Roses, le 12 juillet 2004

Le Directeur de l'organisme certificateur
Manager of the certification body

Marc GILLAUX
Timbre sec/Dry seal

(8) Seul le texte en français peut engager la responsabilité de LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in full and without any change.